

# (お知らせ)

2024年3月31日  
中国電力株式会社

## 南原発電所からの漏油について

本日午前、当社南原発電所（住所：広島県広島市安佐北区、揚水式水力発電所）構内において、水車を制御する機器の配管からタービン油が漏えいしていることを確認しました。

その後、漏えいしたタービン油が、排水ピットを通じて発電所下流の南原川に数リットル程度流出していることを確認したため、関係機関に連絡を行うとともに、オイルフェンスを設置したうえで、現在、回収作業を行っています。

本件について、関係者の皆さまへご迷惑をお掛けしましたこととお詫び申し上げます。

今後、関係機関のご指導のもと、適切に対応を行うとともに、再発防止に努めてまいります。

以上