

# (お知らせ)

2024年9月30日  
中国電力株式会社

## 柳井発電所 1-1 号機設備からの出火について

本日、13 時 12 分頃、柳井発電所（LNG 火力、所在地：山口県柳井市、発電所出力：153.9 万 kW）において、運転中の 1-1 号機（出力：13.1 万 kW）の一部機器から出火し、13 時 20 分に自動停止しました。

出火があったのは、タービン建物内の補機室\*で、備付けの消火設備による消火を行い、13 時 44 分に消防署の立会いのもと、鎮火を確認しました。

※ガスタービンを運転するうえで必要なポンプや配管・弁類等の機器を設置している部屋

現在 1-1 号機は、停止を継続しており、他号機については、設備への影響がないことから通常運用中です。

また、本事象に伴う負傷者は発生していません。

出火原因や設備への影響、復旧見込みについては、今後、調査・検討してまいります。

以 上