Energia

報 道 資 料

平成18年2月28日
中国電力株式会社

島根原子力発電所2号機における運転上の制限の逸脱について

島根原子力発電所2号機（沸騰水型，定格電気出力82万キロワット）は，第13回定期検査のため本日6時17分に原子炉を停止し，原子炉の冷却操作を実施中のところ，非常用炉心冷却系起動用原子炉水位計の異常を示す「ＳⅡトリップ設定器不作動」の警報※が発生したため，14時04分，保安規定に定める運転上の制限を満足しないと判断しました。

その後，原子炉水位を低下させるための操作を実施したところ，「ＳⅡトリップ設定器不作動」警報は解除され，14時53分，運転上の制限を満足しない状態ではなくなりました。

当該警報が発生したのは，原子炉水位が高かったことから，非常用炉心冷却系起動用原子炉水位計の監視範囲を超えたためであると推定しました。

この事象による外部への放射能の影響はありません。

以上

※　原子炉内の水位低下を検知して，非常用炉心冷却系の自動起動信号等を発信する装置の異常を示す警報

関連リンク

・原子力発電（環境@エネルギー）