

不適合の管理状況(2021年12月後半審議分)

2021年12月16日～2021年12月31日の間に、不適合判定検討会にて審議し、不適合と判定したもの。
なお、不適合事象は重要度に応じて「A～Dのグレード分け」を行い、管理の程度を定めている。

【Aグレード】 0 件

対象となる事象は、ありませんでした。

【Bグレード】 0 件

対象となる事象は、ありませんでした。

【Cグレード】 0 件

対象となる事象は、ありませんでした。

【Dグレード】 4 件

No	審議日	号機	プラント 状態	不適合事象・処置計画
1	12月16日	共通	—	3号機サービス建物地下2階において、消火器が指定箇所と異なる箇所に設置されていることを確認した。 当該消火器を移動させる。 (サービス建物:3号機の洗濯設備やチェックポイントを設置している建物)
2	12月17日	共通	—	火災感知器の設置状況調査において、消防法施行規則の設置基準を満足していない火災感知器があることを確認した。(2021年6月後半C-1にて公開した不適合情報の水平展開) 当該火災感知器の設置位置を変更する。
3	12月20日	共通	—	仮設足場解体作業後の資材運搬において、通路に設置されていた消火器に資材が接触し、破損させたことを確認した。 当該消火器を取り替える。
4	12月21日	共通	—	物品購入手続きにおいて、調達能力を評価済みの発注先であるが、評価外の物品を発注する際、調達能力の再評価を失念したことを確認した。 当該発注先の調達能力を評価する。