

6. (参考) 運転実績一覧

年月	項目	発電電力量 (MWh)	発電時間 (h)	利用率 (%)	備考
19.	3	213,085	466:19	62.3	
	4	338,074	720:00	102.1	4/27 第26回定期検査終了
	5	348,843	744:00	101.9	
	6	337,419	720:00	101.9	
	7	347,691	744:00	101.6	
	8	344,597	744:00	100.7	
	9	333,591	720:00	100.7	
10		347,525	744:00	101.5	
11		337,473	720:00	101.9	
12		54,619	119:27	16.0	12/5 第27回定期検査開始
20.	1	0	0:00	0.0	
	2	0	0:00	0.0	
	3	0	0:00	0.0	
	4	116,001	262:05	35.0	
	5	349,856	744:00	102.2	5/14 第27回定期検査終了

作業内容	年月日	最低出力 (MW)
①第26回定期検査停止	H18. 9. 9 ~ H19. 3. 13	0
②試運転	H19. 3. 12	0
③調整運転	H19. 3. 12 ~ H19. 4. 27	0
④制御棒パターン調整	H19. 8. 21	395
⑤第27回定期検査停止	H19. 12. 5 ~ H20. 4. 20	0
⑥試運転	H20. 4. 19 ~ H20. 4. 20	0
⑦調整運転	H20. 4. 20 ~ H20. 5. 14	0

