

6. (参考) 運転実績一覧

年月	項目	発電電力量 (MWh)	発電時間 (h)	利用率 (%)	備考
19.7		171,592	227:03	28.1	
	8	600,830	744:00	98.5	8/10 第14回定期検査終了
	9	581,069	720:00	98.4	
	10	605,810	744:00	99.3	
	11	588,560	720:00	99.7	
	12	609,931	744:00	100.0	
20.1		611,216	744:00	100.2	
	2	572,140	696:00	100.2	
	3	610,938	744:00	100.1	
	4	589,559	720:00	99.9	
	5	609,003	744:00	99.8	
	6	587,511	720:00	99.5	
	7	599,201	744:00	98.2	
	8	595,386	744:00	97.6	
	9	114,431	145:00	19.4	9/7 第15回定期検査開始
	10	0	0:00	0.0	

年月	項目	発電電力量 (MWh)	発電時間 (h)	利用率 (%)	備考
	11	0	0:00	0.0	
	12	0	0:00	0.0	
21.1		0	0:00	0.0	
	2	0	0:00	0.0	
	3	152,740	199:00	25.0	
	4	596,412	720:00	101.0	4/17 第15回定期検査終了

作業内容	年月日	最低出力 (MW)
第14回定期検査停止	H19. 5. 8 ~ H19. 7.22	0
試運転	H19. 7.22	0
調整運転	H19. 7.22 ~ H19. 8.10	0
制御棒パターン調整	H20. 7. 3	640
制御棒パターン調整	H20. 8. 3	600
制御棒パターン調整	H20. 8.26 ~ H20. 8.27	655
第15回定期検査停止	H20. 9. 7 ~ H21. 3.23	0
試運転	H21. 3.23	0
調整運転	H21. 3.23 ~ H21. 4.17	0

32

