

6. (参考) 運転実績一覧

| 年月 | 項目 | 発電電力量 (MWh) | 発電時間 (h) | 利用率 (%) | 備考 |
|------|----|-------------|----------|---------|-----------------|
| 21.3 | | 152,740 | 199:00 | 25.0 | |
| | 4 | 596,412 | 720:00 | 101.0 | 4/17 第15回定期検査終了 |
| | 5 | 615,596 | 744:00 | 100.9 | |
| | 6 | 594,100 | 720:00 | 100.6 | |
| | 7 | 609,849 | 744:00 | 100.0 | |
| | 8 | 609,718 | 744:00 | 99.9 | |
| | 9 | 590,104 | 720:00 | 99.9 | |
| | 10 | 610,572 | 744:00 | 100.1 | |
| | 11 | 593,008 | 720:00 | 100.4 | |
| | 12 | 614,428 | 744:00 | 100.7 | |
| 22.1 | | 616,221 | 744:00 | 101.0 | |
| | 2 | 555,842 | 672:00 | 100.9 | |
| | 3 | 335,515 | 409:00 | 55.0 | 3/18 第16回定期検査開始 |
| | 4 | 0 | 0:00 | 0.0 | |
| | 5 | 0 | 0:00 | 0.0 | |
| | 6 | 0 | 0:00 | 0.0 | |

| 年月 | 項目 | 発電電力量 (MWh) | 発電時間 (h) | 利用率 (%) | 備考 |
|----|----|-------------|----------|---------|------------------|
| | 7 | 0 | 0:00 | 0.0 | |
| | 8 | 0 | 0:00 | 0.0 | |
| | 9 | 0 | 0:00 | 0.0 | |
| | 10 | 0 | 0:00 | 0.0 | |
| | 11 | 0 | 0:00 | 0.0 | |
| | 12 | 493,796 | 613:00 | 80.9 | 12/28 第16回定期検査終了 |

| 作業内容 | 年月日 | 最低出力 (MW) |
|------------|-----------------------|-----------|
| 第15回定期検査停止 | H20. 9. 7 ~ H21. 3.24 | 0 |
| 試運転 | H21. 3.23 ~ H21. 3.24 | 0 |
| 調整運転 | H21. 3.24 ~ H21. 4.17 | 0 |
| 制御棒パターン調整 | H22. 2.18 ~ H22. 2.19 | 644 |
| 第16回定期検査停止 | H22. 3.18 ~ H22.12. 6 | 0 |
| 試運転 | H22.12. 6 | 0 |
| 調整運転 | H22.12. 6 ~ H22.12.28 | 0 |

-27-

