

島根原子力発電所 1号機 第 4 回定期事業者検査（廃止措置中）実績

検査対象施設	検査名称	検査状況（実施日）
原子炉本体	建物外観検査	5月25日
	γ遮蔽壁外観検査	4月13日
核燃料物質の取扱施設 及び貯蔵施設	燃料取替機機能確認検査	6月27日～28日
	原子炉建物天井クレーン機能確認検査	3月24日
	監視機能確認検査（使用済燃料貯蔵 プール水位）	5月25日
	燃料プール冷却系運転性能検査	5月12日
	除染区域外観検査	2月18日
	使用済燃料貯蔵プール外観検査	4月6日
原子炉冷却系統施設	原子炉補機冷却系運転状態確認検査	4月14日
	復水貯蔵タンク外観検査	6月22日～7月22日
放射性廃棄物の廃棄施設	廃液濃縮器運転性能検査	7月12日～22日
	減容機運転状態確認検査	4月12日
	排気筒外観検査	4月20日～6月30日
	機器ドレン系外観検査	6月9日
	床ドレン・再生廃液系外観検査	4月11日
	シャワドレン系外観検査	3月17日
	復水器冷却水放水口外観検査	5月31日
	固体廃棄物処理設備外観検査	6月10日
放射線管理施設	エリア・プロセスモニタ機能確認検査	5月12日～7月15日
原子炉格納施設	換気空調系運転状態確認検査	6月3日
	建物外観検査	5月25日
その他原子炉の附属施設	非常用ディーゼル発電機運転性能検査	6月6日～7日
	蓄電池運転性能検査	6月2日
	補助サージタンク外観検査	6月28日
その他主要施設	換気空調系運転状態確認検査	6月3日
	非常用照明機能確認検査	7月5日
	消火設備機能確認検査	7月25日
	建物外観検査	5月25日

以上