

(お 知 ら せ)

2025年3月21日
中国電力株式会社
島根原子力本部

島根原子力発電所2号機における社員の負傷について

3月19日23時頃、島根原子力発電所2号機原子炉建物4階(放射線管理区域内)において、当社社員が負傷しました。

当該社員が、点検終了後に起動した空調機器の運転状態を確認するため右手を近づけたところ、同機器の回転部分(ファン)に接触し、負傷したものです。

救急車にて松江市内の病院に搬送後、受診した結果、「右前腕骨折、挫滅創、尺骨動脈断裂」と診断され、2週間以上の入院・加療を要する見込みとなりました。

なお、本事象による当該社員の被ばく、環境への放射能の影響ならびに島根原子力発電所2号機の運転への影響はありません。

以 上