

# (お 知 ら せ)

2024年12月12日  
中国電力株式会社  
島根原子力本部

## 島根原子力発電所2号機 運転上の制限の逸脱および復帰について

島根原子力発電所2号機（沸騰水型、定格電気出力82万キロワット）において起動試験を行っていたところ、原子炉水位計のうち、重大事故等発生時に使用する水位計が、監視不能な状態であることを確認したことから、本日、11時21分、原子炉施設保安規定に定める運転上の制限※を満足しない状態であると判断しました。

その後、当該水位計が監視可能な状態となったことから、12時20分、運転上の制限を満足しない状態から復帰しました。

原因は調査中です。

この事象による外部への放射能による影響はありません。

### ※ 原子炉施設保安規定で規定する運転上の制限

保安規定第65条（65-13-1）で規定する運転上の制限では、重大事故等発生時に使用する原子炉水位等の主要パラメータが監視可能な状態である必要がある。

以 上