

(お知らせ)

2025年10月15日
中国電力株式会社
島根原子力本部

島根原子力発電所1号機 廃止措置中における 第6回定期事業者検査の終了について

当社は、本日、2025年5月16日から実施している島根原子力発電所1号機（廃止措置中）の第6回定期事業者検査（同日お知らせ済み）を終了しましたのでお知らせします。

引き続き、安全の確保を最優先に、廃止措置を適切かつ着実に進めてまいります。

1. 定期事業者検査期間

2025年5月16日～2025年10月15日（153日間）

2. 検査対象施設、検査名称・実績

検査対象施設	検査名称	検査状況（実施日）
原子炉本体	建物外観検査	2025. 6. 30
	γ遮蔽壁外観検査	2025. 9. 3
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	燃料取替機機能確認検査	2025. 10. 1～ 2025. 10. 2
	原子炉建物天井クレーン機能確認検査	2025. 6. 18
	監視機能確認検査（使用済燃料貯蔵プール水位）	2025. 8. 6
	燃料プール冷却系運転性能検査	2025. 8. 20
	除染区域外観検査	2025. 5. 16
	使用済燃料貯蔵プール外観検査	2025. 7. 2
原子炉冷却系統施設	原子炉補機冷却系運転状態確認検査	2025. 8. 6
	復水貯蔵タンク外観検査	2025. 6. 23
放射性廃棄物の廃棄施設	廃液濃縮器運転性能検査	2025. 9. 24～ 2025. 10. 8
	減容機運転状態確認検査	2025. 10. 3
	機器ドレン系外観検査	2025. 10. 7
	床ドレン・再生廃液系外観検査	2025. 10. 9～ 2025. 10. 10
	シャワードレン系外観検査	2025. 10. 7
	復水器冷却水放水口外観検査	2025. 5. 27
	固体廃棄物処理設備外観検査	2025. 10. 6

検査対象施設	検査名称	検査状況（実施日）
放射線管理施設	エリア・プロセスモニタ機能確認検査	2025. 7. 15～ 2025. 10. 9
原子炉格納施設	換気空調系運転状態確認検査	2025. 10. 6
	建物外観検査	2025. 6. 30
その他原子炉の附属施設	非常用ディーゼル発電機運転性能検査	2025. 6. 23～ 2025. 8. 7
	蓄電池運転性能検査	2025. 9. 30
	補助サージタンク外観検査	2025. 10. 3
その他主要施設	換気空調系運転状態確認検査	2025. 10. 6
	非常用照明機能確認検査	2025. 9. 30～ 2025. 10. 7
	消火設備機能確認検査	2025. 10. 15
	建物外観検査	2025. 6. 30

(添付資料)

参考：島根原子力発電所1号機 定期事業者検査実績表（廃止措置中）

以上

参考

島根原子力発電所 1号機 定期事業者検査実績表（廃止措置中）

項目 回	定期事業者検査※期間	定期事業者検査※ 延べ日数
第1回	2018年1月18日～2018年5月25日	128日
第2回	2019年2月22日～2019年7月17日	146日
第3回	2020年8月14日～2021年1月19日	159日
第4回	2022年2月18日～2022年7月25日	158日
第5回	2023年8月24日～2025年4月24日	610日
第6回	2025年5月16日～2025年10月15日	153日

※第1回、第2回は「施設定期検査」の実績