

Press Release



2026年1月6日
中国電力株式会社

島根原子力発電所における地震による影響について（第1報 11時現在）

本日、10時18分頃に発生した島根県東部を震源とする地震（松江地方気象台発表：松江市 震度5強）により、島根原子力発電所において、震度3を観測しました。

この地震による発電所の運転への支障はなく、2号機は運転を継続しています。

この地震に伴う外部への放射能による影響はありません。

現在、発電所全般の設備について状況を確認しています。

1. 観測記録

- ・島根原子力発電所での観測値は次のとおりです。

＜観測された最大加速度値・震度＞

| 観測地点 | 測点 | 最大加速度値 | 観測震度 |
|----------|-----|--------|------|
| 島根原子力発電所 | 2号機 | 28ガル | 震度 3 |

(参考) 原子炉自動停止設定値は：基礎マット上 (共通) … 水平方向140ガル、鉛直方向70ガル

2. 施設への影響

- ・現在、発電所全般の設備について状況確認中

3. 地震による被災者

- ・被災者なし

以上