

[法第15条の2の3 第2項]

2020年度12月分 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型処分場]

2021年1月25日

施設名：三隅発電所廃棄物最終処分場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2 第8号イ]

種 類	数 量 (単 位/月)
燃え殻	596.547 t
汚泥	0 t
ばいじん	1,750.920 t
ガラスくず	19.014 t

施設の点検及び残容量 [規則第12条の7の2 第8号ロ、ハ、ト及びリ]

	擁 壁 等	遮 水 工	浸出液処理施設	残 容 量
点検日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	測量値
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※ ²	点検実績なし	点検実績なし	点検実績なし	測定実績なし

水質検査の実施状況と措置 [規則第12条の7の2 第8号ニ及びホ]

	放流水	地 下 水 等 (周辺海域)		
採取場所	別添図面の放流監視槽※ ¹	別添図面のNO. 1※ ¹	別添図面のNO. 2※ ¹	別添図面のNO. 7※ ¹
採取日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
検査結果が得られた日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
水素イオン濃度	—	—	—	—
生物化学的酸素要求量	— mg/ l	— mg/ l	— mg/ l	— mg/ l
化学的酸素要求量	— mg/ l	— mg/ l	— mg/ l	— mg/ l
浮遊物質量	— mg/ l	— mg/ l	— mg/ l	— mg/ l
窒素含有量	— mg/ l	— mg/ l	— mg/ l	— mg/ l
上記以外の項目	—	—	—	—
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※ ²	放流実績なし	測定実績なし	測定実績なし	測定実績なし

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水 質 検 査 結 果 [管 理 型 処 分 場]

(対象期間 : 2020年度12月)

水質区分		放 流 水		
採取場所の略称		放 流 監 視 槽		
採取年月日		年 月 日		
測定結果が得られた日		年 月 日		
1	アルキル水銀化合物	-		
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	-		
3	カドミウム及びその化合物	-		
4	鉛及びその化合物	-		
5	有機燐化合物	-		
6	六価クロム化合物	-		
7	砒素及びその化合物	-		
8	シアン化合物	-		
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	-		
10	トリクロロエチレン	-		
11	テトラクロロエチレン	-		
12	ジクロロメタン	-		
13	四塩化炭素	-		
14	1・2-ジクロロエタン	-		
15	1・1-ジクロロエチレン	-		
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	-		
17	1・1・1-トリクロロエタン	-		
18	1・1・2-トリクロロエタン	-		
19	1・3-ジクロロプロペン	-		
20	チウラム	-		
21	シマジン	-		
22	チオベンカルブ	-		
23	ベンゼン	-		
24	セレン及びその化合物	-		
25	1,4-ジオキサン	-		
26	ほう素及びその化合物	-		
27	ふっ素及びその化合物	-		
28	アンモニア, アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	-		
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	-		
30	フェノール類含有量	-		
31	銅含有量	-		
32	亜鉛含有量	-		
33	溶解性鉄含有量	-		
34	溶解性マンガン含有量	-		
35	クロム含有量	-		
36	大腸菌群数	-		
37	燐含有量	-		
38	ダイオキシン類	-		

放
流
実
績
な
し基準値
(1リットルにつき)

検出されないこと

0.005mg 以下

0.03mg 以下

0.1mg 以下

1mg 以下

0.5mg 以下

0.1mg 以下

1mg 以下

0.003mg 以下

0.1mg 以下

0.1mg 以下

0.2mg 以下

0.02mg 以下

0.04mg 以下

1mg 以下

0.4mg 以下

3mg 以下

0.06mg 以下

0.02mg 以下

0.06mg 以下

0.03mg 以下

0.2mg 以下

0.1mg 以下

0.5mg 以下

230mg 以下

15mg 以下

合計量200mg 以下

5mg (鉱油類) 以下

30mg (動植物油脂類) 以下

5mg 以下

3mg 以下

2mg 以下

10mg 以下

10mg 以下

2mg 以下

1 cm³につき日間平均3000個 以下

16mg (日間平均8mg) 以下

10pg-TEQ/L 以下

[法第15条の2の3 第2項]

水 質 検 査 結 果 [管 理 型 処 分 場]

(対象期間 : 2020年度12月)

水質区分		地 下 水 等 (周 辺 海 域)			
採取場所の略称		NO. 1	NO. 2	NO. 7	基準値 (廃止基準) (1リットルにつき)
採取年月日		年 月 日	年 月 日	年 月 日	
測定結果が得られた日		年 月 日	年 月 日	年 月 日	
1	アルキル水銀	—	—	—	検出されないこと
2	総水銀	—	—	—	0.0005mg 以下
3	カドミウム	—	測定実績なし	—	0.003mg 以下
4	鉛	—		—	0.01mg 以下
5	六価クロム	—		—	0.05mg 以下
6	砒素	—		—	0.01mg 以下
7	全シアン	—		—	検出されないこと
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—		—	検出されないこと
9	トリクロロエチレン	—		—	0.01mg 以下
10	テトラクロロエチレン	—		—	0.01mg 以下
11	ジクロロメタン	—		—	0.02mg 以下
12	四塩化炭素	—		—	0.002mg 以下
13	1・2－ジクロロエタン	—	—	—	0.004mg 以下
14	1・1－ジクロロエチレン	—	—	—	0.1mg 以下
15	1・2－ジクロロエチレン	—	—	—	0.04mg 以下
16	1・1・1－トリクロロエタン	—	—	—	1mg 以下
17	1・1・2－トリクロロエタン	—	—	—	0.006mg 以下
18	1・3－ジクロロプロペン	—	—	—	0.002mg 以下
19	チウラム	—	—	—	0.006mg 以下
20	シマジン	—	—	—	0.003mg 以下
21	チオベンカルブ	—	—	—	0.02mg 以下
22	ベンゼン	—	—	—	0.01mg 以下
23	セレン	—	—	—	0.01mg 以下
24	1・4－ジオキサン	—	—	—	0.05mg 以下
25	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	—	—	—	0.002mg 以下
26	ダイオキシン類	—	—	—	

水質検査サンプル採取場所〔管理型処分場〕

施設名：三隅発電所廃棄物最終処分場

