

[法第15条の2の3 第2項]

2023年度11月分 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型処分場]

2023年12月21日

施設名：三隅発電所廃棄物最終処分場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2 第8号イ]

種類	数量(単位/月)
燃え殻	4,135.8 t
汚泥	0 t
ガラスくず	18,404 t
ばいじん	1,121.650 t
混合灰(ばいじん+燃え殻)	0.000 t

施設の点検及び残容量 [規則第12条の7の2 第8号ロ, ハ, ト及びリ]

点検日	擁壁等	遮水工	浸出液処理施設	残容量
	年月日	年月日	年月日	
異状の有無	有・無	有・無	有・無	
	年月日	年月日	年月日	測量値
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	点検実績なし	点検実績なし	点検実績なし	測定実績なし

水質検査の実施状況と措置 [規則第12条の7の2 第8号ニ及びホ]

	放流水	地下水等(周辺海域)		
採取場所	別添図面の放流監視槽※1	別添図面のNO.1※1	別添図面のNO.2※1	別添図面のNO.7※1
採取日	2023年11月6日	2023年11月1日	2023年11月1日	2023年11月1日
検査結果が得られた日	2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日
水素イオン濃度	7.1	8.1	8.1	8.1
生物化学的酸素要求量	— mg/l	— mg/l	— mg/l	— mg/l
化学的酸素要求量	1.0 mg/l	1.0 mg/l	1.3 mg/l	1.2 mg/l
浮遊物質量	<1 mg/l	1 mg/l	1 mg/l	1 mg/l
窒素含有量	<2 mg/l	0.09 mg/l	0.09 mg/l	0.10 mg/l
上記以外の項目	別添表参照	別添表参照	別添表参照	別添表参照
異状の有無	無	無	無	無
	年月日	年月日	年月日	年月日
必要な措置を講じた日付とその内容※2				

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

[法第15条の2の3 第2項]

水質検査結果 [管理型処分場]
 (対象期間 : 2023年度11月)

水質区分	放流水		
採取場所の略称	放流監視槽	基準値 (1リットルにつき)	
採取年月日	2023年11月6日		
測定結果が得られた日	2023年12月12日		
1 アルキル水銀化合物	—	検出されないこと	
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	—	0.005mg 以下	
3 カドミウム及びその化合物	—	0.03mg 以下	
4 鉛及びその化合物	—	0.1mg 以下	
5 有機燐化合物	—	1mg 以下	
6 六価クロム化合物	—	0.5mg 以下	
7 硒素及びその化合物	—	0.1mg 以下	
8 シアン化合物	—	1mg 以下	
9 ポリ塩化ビフェニル (PCB)	—	0.003mg 以下	
10 トリクロロエチレン	—	0.1mg 以下	
11 テトラクロロエチレン	—	0.1mg 以下	
12 ジクロロメタン	—	0.2mg 以下	
13 四塩化炭素	—	0.02mg 以下	
14 1・2-ジクロロエタン	—	0.04mg 以下	
15 1・1-ジクロロエチレン	—	1mg 以下	
16 シスー1・2-ジクロロエチレン	—	0.4mg 以下	
17 1・1・1-トリクロロエタン	—	3mg 以下	
18 1・1・2-トリクロロエタン	—	0.06mg 以下	
19 1・3-ジクロロプロパン	—	0.02mg 以下	
20 チウラム	—	0.06mg 以下	
21 シマジン	—	0.03mg 以下	
22 チオベンカルブ	—	0.2mg 以下	
23 ベンゼン	—	0.1mg 以下	
24 セレン及びその化合物	0.016	0.1mg 以下	
25 1・4-ジオキサン	—	0.5mg 以下	
26 ほう素及びその化合物	—	230mg 以下	
27 ふっ素及びその化合物	—	15mg 以下	
28 アンモニア, アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	—	合計量200mg 以下	
29 ハルマルヘキサン抽出物質含有量	<0.5	5mg (鈎油類) 以下	
		30mg (動植物油脂類) 以下	
30 フェノール類含有量	—	5mg 以下	
31 銅含有量	—	3mg 以下	
32 亜鉛含有量	—	2mg 以下	
33 溶解性鉄含有量	—	10mg 以下	
34 溶解性マンガン含有量	—	10mg 以下	
35 クロム含有量	—	2mg 以下	
36 大腸菌群数	—	1 cm ³ につき日間平均3000個 以下	
37 磷含有量	<0.06	16mg (日間平均8mg) 以下	
38 ダイオキシン類	—	10pg-TEQ/L 以下	

[法第15条の2の3 第2項]

水質検査結果 [管理型処分場]

(対象期間 : 2023年度11月)

水質区分		地下水等(周辺海域)			基準値(廃止基準) (1リットルにつき)
採取場所の略称		NO. 1	NO. 2	NO. 7	
採取年月日		2023年11月1日	2023年11月1日	2023年11月1日	
測定結果が得られた日		2023年12月12日	2023年12月12日	2023年12月12日	
1	アルキル水銀	検出されていない	検出されていない	検出されていない	検出されないこと
2	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005mg 以下
3	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg 以下
4	鉛	<0.0003	<0.0003	0.0005	0.01mg 以下
5	六価クロム	<0.05	<0.05	<0.05	0.05mg 以下
6	砒素	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg 以下
7	全シアン	検出されていない	検出されていない	検出されていない	検出されないこと
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されていない	検出されていない	検出されていない	検出されないこと
9	トリクロロエチレン	—	—	—	0.01mg 以下
10	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.01mg 以下
11	ジクロロメタン	—	—	—	0.02mg 以下
12	四塩化炭素	—	—	—	0.002mg 以下
13	1・2-ジクロロエタン	—	—	—	0.004mg 以下
14	1・1-ジクロロエチレン	—	—	—	0.1mg 以下
15	1・2-ジクロロエチレン	—	—	—	0.04mg 以下
16	1・1・1-トリクロロエタン	—	—	—	1mg 以下
17	1・1・2-トリクロロエタン	—	—	—	0.006mg 以下
18	1・3-ジクロロプロパン	—	—	—	0.002mg 以下
19	チウラム	—	—	—	0.006mg 以下
20	シマジン	—	—	—	0.003mg 以下
21	チオベンカルブ	—	—	—	0.02mg 以下
22	ベンゼン	—	—	—	0.01mg 以下
23	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	0.01mg 以下
24	1・4-ジオキサン	—	—	—	0.05mg 以下
25	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	—	—	—	0.002mg 以下
26	ダイオキシン類	—	—	—	(pg-TEQ/L)

(別添図面)

水質検査サンプル採取場所[管理型処分場]

施設名:三隅発電所廃棄物最終処分場

