

[法第15条の2の3 第2項]

2025年度7月分 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型処分場]

2025年8月26日

施設名：三隅発電所廃棄物最終処分場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2 第8号イ]

| 種 類            | 数 量 (単 位/月) |
|----------------|-------------|
| 燃え殻            | 2,627.793 t |
| 汚泥             | 0 t         |
| ガラスくず          | 101.229 t   |
| ばいじん           | 4,005.757 t |
| 混合灰 (ばいじん+燃え殻) | 5,997.835 t |

施設の点検及び残容量 [規則第12条の7の2 第8号ロ、ハ、ト及びリ]

|                         | 擁 壁 等  | 遮 水 工  | 浸出液処理施設 | 残 容 量  |
|-------------------------|--------|--------|---------|--------|
| 点検日                     | 年 月 日  | 年 月 日  | 年 月 日   |        |
| 異状の有無                   | 有 ・ 無  | 有 ・ 無  | 有 ・ 無   |        |
|                         | 年 月 日  | 年 月 日  | 年 月 日   | 測 量 値  |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2 | 点検実績なし | 点検実績なし | 点検実績なし  | 測定実績なし |

水質検査の実施状況と措置 [規則第12条の7の2 第8号ニ及びホ]

|                        | 放流水          |            | 地 下 水 等 （ 周辺海域 ） |              |              |
|------------------------|--------------|------------|------------------|--------------|--------------|
|                        | A-余水処理装置     | B-余水処理装置   | 別添図面のNO. 1※1     | 別添図面のNO. 2※1 | 別添図面のNO. 7※1 |
| 採取場所                   | 別添図面の放流監視槽※1 |            |                  |              |              |
| 採取日                    | 年 月 日        | 2025年7月3日  | 年 月 日            | 年 月 日        | 年 月 日        |
| 検査結果が得られた日             | 年 月 日        | 2025年8月13日 | 年 月 日            | 年 月 日        | 年 月 日        |
| 水素イオン濃度                | －            | 8.0        | －                | －            | －            |
| 生物化学的酸素要求量             | － mg/ l      | － mg/ l    | － mg/ l          | － mg/ l      | － mg/ l      |
| 化学的酸素要求量               | － mg/ l      | 1.0 mg/ l  | － mg/ l          | － mg/ l      | － mg/ l      |
| 浮遊物質質量                 | － mg/ l      | <1 mg/ l   | － mg/ l          | － mg/ l      | － mg/ l      |
| 窒素含有量                  | － mg/ l      | <2 mg/ l   | － mg/ l          | － mg/ l      | － mg/ l      |
| 上記以外の項目                | 別添表参照        | 別添表参照      | 別添表参照            | 別添表参照        | 別添表参照        |
| 異状の有無                  | 有 ・ 無        | 無          | 有 ・ 無            | 有 ・ 無        | 有 ・ 無        |
| 必要な措置を講じた<br>日付とその内容※2 | 年 月 日        | 年 月 日      | 年 月 日            | 年 月 日        | 年 月 日        |
|                        | 放流実績なし       |            | 測定実績なし           | 測定実績なし       | 測定実績なし       |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。  
※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

[法第15条の2の3 第2項]

水 質 検 査 結 果 [ 管 理 型 処 分 場 ]  
( 対象期間 : 2025年度7月 )

| 水質区分       |                               | 放 流 水 （ A—余水処理装置 ）         |          |                      |    |
|------------|-------------------------------|----------------------------|----------|----------------------|----|
| 採取場所の略称    |                               | 放 流 監 視 槽                  |          | 基準値<br>(1リットルにつき)    |    |
| 採取年月日      |                               | 年 月 日                      |          |                      |    |
| 測定結果が得られた日 |                               | 年 月 日                      |          |                      |    |
| 1          | アルキル水銀化合物                     | —                          |          | 検出されないこと             |    |
| 2          | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | —                          |          | 0.005mg 以下           |    |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —                          |          | 0.03mg 以下            |    |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —                          |          | 0.1mg 以下             |    |
| 5          | 有機燐化合物                        | 放<br>流<br>実<br>績<br>な<br>し |          | 1mg 以下               |    |
| 6          | 六価クロム化合物                      |                            |          | 0.5mg 以下             |    |
| 7          | 砒素及びその化合物                     |                            |          | 0.1mg 以下             |    |
| 8          | シアン化合物                        |                            |          | 1mg 以下               |    |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル（PCB）                |                            |          | 0.003mg 以下           |    |
| 10         | トリクロロエチレン                     |                            |          | 0.1mg 以下             |    |
| 11         | テトラクロロエチレン                    |                            |          | 0.1mg 以下             |    |
| 12         | ジクロロメタン                       |                            |          | 0.2mg 以下             |    |
| 13         | 四塩化炭素                         |                            |          | 0.02mg 以下            |    |
| 14         | 1・2—ジクロロエタン                   |                            |          | 0.04mg 以下            |    |
| 15         | 1・1—ジクロロエチレン                  |                            |          | 1mg 以下               |    |
| 16         | シス—1・2—ジクロロエチレン               |                            | 0.4mg 以下 |                      |    |
| 17         | 1・1・1—トリクロロエタン                | —                          |          | 3mg 以下               |    |
| 18         | 1・1・2—トリクロロエタン                | —                          |          | 0.06mg 以下            |    |
| 19         | 1・3—ジクロロプロペン                  | —                          |          | 0.02mg 以下            |    |
| 20         | チウラム                          | —                          |          | 0.06mg 以下            |    |
| 21         | シマジン                          | —                          |          | 0.03mg 以下            |    |
| 22         | チオベンカルブ                       | —                          |          | 0.2mg 以下             |    |
| 23         | ベンゼン                          | —                          |          | 0.1mg 以下             |    |
| 24         | セレン及びその化合物                    | —                          |          | 0.1mg 以下             |    |
| 25         | 1．4—ジオキサン                     | —                          |          | 0.5mg 以下             |    |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —                          |          | 230mg 以下             |    |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | —                          |          | 15mg 以下              |    |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | —                          |          | 合計量200mg 以下          |    |
| 29         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量               | —                          |          | 5mg（鉱油類）             | 以下 |
|            |                               |                            |          | 30mg（動植物油脂類）         | 以下 |
| 30         | フェノール類含有量                     | —                          |          | 5mg 以下               |    |
| 31         | 銅含有量                          | —                          |          | 3mg 以下               |    |
| 32         | 亜鉛含有量                         | —                          |          | 2mg 以下               |    |
| 33         | 溶解性鉄含有量                       | —                          |          | 10mg 以下              |    |
| 34         | 溶解性マンガン含有量                    | —                          |          | 10mg 以下              |    |
| 35         | クロム含有量                        | —                          |          | 2mg 以下               |    |
| 36         | 大腸菌数                          | —                          |          | 1 mLにつき日間平均800CFU 以下 |    |
| 37         | 燐含有量                          | —                          |          | 16mg（日間平均8mg） 以下     |    |
| 38         | ダイオキシン類                       | —                          |          | 10pg-TEQ/L 以下        |    |

[法第15条の2の3 第2項]

水 質 検 査 結 果 [ 管 理 型 処 分 場 ]  
( 対象期間 : 2025年度7月 )

| 水質区分       |                               | 放 流 水 ( Bー余水処理装置 ) |                      |
|------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| 採取場所の略称    |                               | 放 流 監 視 槽          | 基準値<br>(1リットルにつき)    |
| 採取年月日      |                               | 2025年7月3日          |                      |
| 測定結果が得られた日 |                               | 2025年8月13日         |                      |
| 1          | アルキル水銀化合物                     | —                  | 検出されないこと             |
| 2          | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | —                  | 0.005mg 以下           |
| 3          | カドミウム及びその化合物                  | —                  | 0.03mg 以下            |
| 4          | 鉛及びその化合物                      | —                  | 0.1mg 以下             |
| 5          | 有機燐化合物                        | —                  | 1mg 以下               |
| 6          | 六価クロム化合物                      | —                  | 0.5mg 以下             |
| 7          | 砒素及びその化合物                     | —                  | 0.1mg 以下             |
| 8          | シアン化合物                        | —                  | 1mg 以下               |
| 9          | ポリ塩化ビフェニル (PCB)               | —                  | 0.003mg 以下           |
| 10         | トリクロロエチレン                     | —                  | 0.1mg 以下             |
| 11         | テトラクロロエチレン                    | —                  | 0.1mg 以下             |
| 12         | ジクロロメタン                       | —                  | 0.2mg 以下             |
| 13         | 四塩化炭素                         | —                  | 0.02mg 以下            |
| 14         | 1・2ージクロロエタン                   | —                  | 0.04mg 以下            |
| 15         | 1・1ージクロロエチレン                  | —                  | 1mg 以下               |
| 16         | シスー1・2ージクロロエチレン               | —                  | 0.4mg 以下             |
| 17         | 1・1・1ートリクロロエタン                | —                  | 3mg 以下               |
| 18         | 1・1・2ートリクロロエタン                | —                  | 0.06mg 以下            |
| 19         | 1・3ージクロロプロペン                  | —                  | 0.02mg 以下            |
| 20         | チウラム                          | —                  | 0.06mg 以下            |
| 21         | シマジン                          | —                  | 0.03mg 以下            |
| 22         | チオベンカルブ                       | —                  | 0.2mg 以下             |
| 23         | ベンゼン                          | —                  | 0.1mg 以下             |
| 24         | セレン及びその化合物                    | 0.016              | 0.1mg 以下             |
| 25         | 1・4ージオキサン                     | —                  | 0.5mg 以下             |
| 26         | ほう素及びその化合物                    | —                  | 230mg 以下             |
| 27         | ふっ素及びその化合物                    | —                  | 15mg 以下              |
| 28         | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | —                  | 合計量200mg 以下          |
| 29         | ノルマルヘキサン抽出物質含有量               | <0.5               | 5mg ( 鉱油類 ) 以下       |
|            |                               |                    | 30mg ( 動植物油脂類 ) 以下   |
| 30         | フェノール類含有量                     | —                  | 5mg 以下               |
| 31         | 銅含有量                          | —                  | 3mg 以下               |
| 32         | 亜鉛含有量                         | —                  | 2mg 以下               |
| 33         | 溶解性鉄含有量                       | —                  | 10mg 以下              |
| 34         | 溶解性マンガン含有量                    | —                  | 10mg 以下              |
| 35         | クロム含有量                        | —                  | 2mg 以下               |
| 36         | 大腸菌数                          | —                  | 1 mLにつき日間平均800CFU 以下 |
| 37         | リン含有量                         | <0.06              | 16mg ( 日間平均8mg ) 以下  |
| 38         | ダイオキシン類                       | —                  | 10pg-TEQ/L 以下        |

[法第15条の2の3 第2項]

水質検査結果 [ 管理型処分場 ]

( 対象期間 : 2025年度7月 )

| 水質区分       |                     | 地 下 水 等 ( 周 辺 海 域 ) |        |       |                          |
|------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------------------|
| 採取場所の略称    |                     | NO. 1               | NO. 2  | NO. 7 | 基準値 (廃止基準)<br>(1リットルにつき) |
| 採取年月日      |                     | 年 月 日               | 年 月 日  | 年 月 日 |                          |
| 測定結果が得られた日 |                     | 年 月 日               | 年 月 日  | 年 月 日 |                          |
| 1          | アルキル水銀              | —                   | —      | —     | 検出されないこと                 |
| 2          | 総水銀                 | —                   | —      | —     | 0.0005mg 以下              |
| 3          | カドミウム               | —                   | 測定実績なし | —     | 0.003mg 以下               |
| 4          | 鉛                   | —                   |        | —     | 0.01mg 以下                |
| 5          | 六価クロム               | —                   |        | —     | 0.05mg 以下                |
| 6          | 砒素                  | —                   |        | —     | 0.01mg 以下                |
| 7          | 全シアン                | —                   |        | —     | 検出されないこと                 |
| 8          | ポリ塩化ビフェニル (PCB)     | —                   |        | —     | 検出されないこと                 |
| 9          | トリクロロエチレン           | —                   |        | —     | 0.01mg 以下                |
| 10         | テトラクロロエチレン          | —                   |        | —     | 0.01mg 以下                |
| 11         | ジクロロメタン             | —                   |        | —     | 0.02mg 以下                |
| 12         | 四塩化炭素               | —                   | —      | —     | 0.002mg 以下               |
| 13         | 1・2－ジクロロエタン         | —                   | —      | —     | 0.004mg 以下               |
| 14         | 1・1－ジクロロエチレン        | —                   | —      | —     | 0.1mg 以下                 |
| 15         | 1・2－ジクロロエチレン        | —                   | —      | —     | 0.04mg 以下                |
| 16         | 1・1・1－トリクロロエタン      | —                   | —      | —     | 1mg 以下                   |
| 17         | 1・1・2－トリクロロエタン      | —                   | —      | —     | 0.006mg 以下               |
| 18         | 1・3－ジクロロプロペン        | —                   | —      | —     | 0.002mg 以下               |
| 19         | チウラム                | —                   | —      | —     | 0.006mg 以下               |
| 20         | シマジン                | —                   | —      | —     | 0.003mg 以下               |
| 21         | チオベンカルブ             | —                   | —      | —     | 0.02mg 以下                |
| 22         | ベンゼン                | —                   | —      | —     | 0.01mg 以下                |
| 23         | セレン                 | —                   | —      | —     | 0.01mg 以下                |
| 24         | 1・4－ジオキサン           | —                   | —      | —     | 0.05mg 以下                |
| 25         | クロロエチレン (塩化ビニルモノマー) | —                   | —      | —     | 0.002mg 以下               |
| 26         | ダイオキシン類             | —                   | —      | —     | (pg-TEQ/L)               |

(別添図面)

# 水質検査サンプル採取場所〔管理型処分場〕

施設名：三隅発電所廃棄物最終処分場

