



中国電力ネットワーク

2026年 2月 5日
中国電力ネットワーク株式会社

当社作業中における停電の発生について（柳井市および熊毛郡平生町）

柳井ネットワークセンターサービス区域内で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申しあげます。

記

1. 発生時刻 2026年 2月 5日 (木) 9時11分

2. 復旧時刻 2026年 2月 5日 (木) 9時14分 (最長3分)

3. 停電地区 柳井市阿月、柳井市伊保庄、熊毛郡平生町宇佐木ほか

4. 停電お客様数 約2,060戸 (最大)

5. 発生原因 電柱上の変圧器吊替作業中に作業手順を誤ったため。

以上