



2026年 2月6日  
中国電力ネットワーク株式会社

当社作業中における停電の発生について (愛媛県 今治市)

尾道ネットワークセンターサービス区域内で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申しあげます。

記

1. 発生時刻 2026年 2月5日 (木) 18時24分

2. 復旧時刻 2026年 2月5日 (木) 18時27分 (最長3分)

3. 停電地区 愛媛県 今治市 吉海町

4. 停電お客様数 約3, 360戸

5. 発生原因 作業中に誤って異なる遮断器(スイッチ)を操作したため

以上