



2026年3月15日
中国電力ネットワーク株式会社

当社作業中における停電の発生について（岡山市）

昨日、岡山ネットワークセンターサービス区域内で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

- | | |
|------------|--|
| 1. 発生時刻 | 2026年3月14日（土）16時53分 |
| 2. 復旧時刻 | 2026年3月14日（土）17時08分 |
| 3. 停電地区 | 岡山市北区 <small>はが</small> 芳賀、 <small>ふくたに</small> 福谷、 <small>おおくぼ</small> 大窪、 <small>からかわいちぼ</small> 辛川市場、 <small>まつお</small> 松尾 |
| 4. 停電お客さま数 | 約3,900戸（最大） |
| 5. 発生原因 | 岡山市北区地内にある変電所において、仮供給作業の復旧操作手順を誤ったため |

以上