



2026年7月14日
中国電力ネットワーク株式会社

7月13日に発生した停電の原因について（倉敷市・都窪郡）

7月13日（月）に、倉敷市および都窪郡早島町の一部で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申しあげます。

記

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 1. 発生時刻 | 2026年7月13日（月）17時35分 |
| 2. 復旧時刻 | 2026年7月13日（月）17時54分 |
| 3. 停電地区 | 倉敷市および都窪郡早島町の一部 |
| 4. 停電お客さま数 | 約15,750戸（最大） |
| 5. 発生原因 | 変電所の機器取替工事に伴う保護継電器の整定に誤りがあったため |

以 上