



2026年8月18日
中国電力ネットワーク株式会社

当社作業中における停電の発生について（宇部市・山口市）

本日、宇部市および山口市の一部で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申しあげます。

記

- | | |
|------------|--|
| 1. 発生時刻 | 2026年 8月18日（火） 13時40分 |
| 2. 復旧時刻 | 2026年 8月18日（火） 14時19分 |
| 3. 停電地区 | 宇部市および山口市の一部 |
| 4. 停電お客さま数 | 約9,740戸（最大） |
| 5. 発生原因 | 変電所の保護装置※点検に伴う試験方法に誤りがあったため
※機器や電線路に異常が発生した際、機器や健全な電線路を保護するために、異常箇所を切り離す装置です。 |

以 上