



2026年9月1日
中国電力ネットワーク株式会社

当社作業中における停電の発生について
(広島県庄原市および岡山県新見市、高梁市の一部)

本日、三次ネットワークセンターサービス区域内で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

記

- | | | |
|------------|---|---------------|
| 1. 発生時刻 | 2026年9月1日(火) | 11時59分 |
| 2. 復旧時刻 | 2026年9月1日(火) | 12時19分(最大20分) |
| 3. 停電地区 | 広島県庄原市西 ^{しょうばらしさい} 城 ^{じょう} 町、東 ^{とう} 城 ^{じょう} 町、比 ^ひ 和 ^わ 町、川 ^{かわ} 西 ^{にし} 町、
神 ^{じん} 石 ^{せき} 郡 ^{ぐん} 神 ^{じん} 石 ^{せき} 高 ^{こう} 原 ^{げん} 町 ^{ちょう} の一部
岡山県新 ^{にい} 見 ^み 市 ^し 哲 ^{てつ} 西 ^{せい} 町、哲 ^{てつ} 多 ^た 町、高 ^{たか} 梁 ^{はし} 市 ^し 備 ^び 中 ^{ちゅう} 町 ^{ちょう} の一部 | |
| 4. 停電お客さま数 | 約15,320戸(最大) | |
| 5. 発生原因 | 変電所構内における操作の手順書に誤りがあったため | |

以 上