



2026年9月15日
中国電力ネットワーク株式会社

当社作業中における停電の発生について（熊毛郡上関町）

柳井ネットワークセンターサービス区域内で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

このたびの停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生時刻 2026年9月14日（月）14時39分
2. 復旧時刻 2026年9月14日（月）16時45分
3. 停電地区 くまげぐんかみのせきちょうおおあざいらいしま ながしま
熊毛郡上関町大字祝島、長島の一部
4. 停電お客さま数 約770戸（最大）
5. 発生原因 自動電圧調整器の吊替工事において、工事会社が作業手順を誤ったため

以 上