中国電力ネットワーク

２０２６年１１月３日
中国電力ネットワーク株式会社

当社作業中における停電および瞬時電圧低下の発生について
（広島市中区ほか）

広島ネットワークセンターサービス区域内で発生した停電および瞬時電圧低下（※）について、下記のとおりお知らせします。

多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申しあげます。

記

１．発生時刻　　２０２６年１１月３日（火）　１３時３８分

２．停電復旧予定時刻　２０２６年１１月４日（水）　未明

３．停電お客さま数　　特別高圧契約のお客さま１件　（広島市中区）

４．瞬時電圧低下の発生範囲
広島市中区のほぼ全域、広島市東区および南区の一部

５．停電の発生原因　　電柱を移設する工事に伴い掘削作業を行った際に、地中にある電線ケーブルを損傷させたため。

（※）瞬時電圧低下とは
送配電設備の故障などが発生した際、故障した箇所を電力系統から切り離すまでのごく短い時間、電圧が一時的に低下する現象です。今回は、掘削作業中に電力ケーブルが損傷したことにより発生しました。通常の停電とは異なりますが、電圧の低下の程度や使用されている機器によっては、照明のちらつきや電気機器の停止などが生じることがあります。

以　上