



2020年11月16日
中国電力ネットワーク株式会社

当社作業中における停電の発生について（仁多郡奥出雲町）

本日、出雲ネットワークセンターサービス区域内で発生した停電について、下記のとおりお知らせします。

このたびの停電により、ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

記

- | | |
|------------|---|
| 1. 発生日時 | 2020年11月16日（月）13時58分 |
| 2. 復旧日時 | 2020年11月16日（月）14時03分 |
| 3. 停電地区 | 仁多郡奥出雲町鴨倉，河内，三成，三沢の一部 |
| 4. 停電お客さま数 | 約420戸 |
| 5. 停電原因 | 開閉器の点検中に当社作業員が電柱上の操作網 [*] に接触して開閉器が「切」となったため。 ※電柱上の開閉器を「入」・「切」する網 |

以上