

2021年1月5日

中国電力ネットワーク株式会社

### 新見市における停電の発生について

本日、高梁ネットワークセンター区域内の停電について、以下のとおりお知らせします。お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びします。

1. 発生時刻 2021年1月5日（火）1時36分
2. 復旧時刻 2021年1月5日（火）1時38分
3. 停電地区 新見市<sup>たかお</sup>高尾、<sup>にしがた</sup>西方の一部
4. 停電お客さま数 約750戸
5. 原因 新見市高尾地内において、変圧器の修理作業中に誤って修理対象ではない同一柱にある開閉器用変圧器<sup>※</sup>の電源を停めたため

※開閉器用変圧器：柱上に設置している開閉器（スイッチ）に制御用の電源を送る変圧器です。

以上