

2025年3月7日  
中国電力ネットワーク株式会社

### 富吉変電所構内での火災および停電の発生について

本日、14時36分、富吉変電所（岡山市北区）において作業中に火災が発生しました。消防機関による消火活動により16時53分に鎮火を確認しました。火災の原因は確認中です。これに伴い、下記のとおり停電が発生しましたが、16時21分に復旧しました。

このたびの火災および停電により、多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

#### 記

1. 停電発生時刻 2025年 3月7日（金） 14時 36分
2. 停電復旧時刻 2025年 3月7日（金） 16時 21分（最長105分）
3. 停電地区 おかやましきたくとみよし 岡山市北区富吉、はが 芳賀、きやま 佐山、いまおか 今岡、ならづ 檜津、いちのみやまさき 一宮山崎
4. 停電お客さま数 約5,000戸（最大）

以上