中国電力ネットワーク

２０２５年５月２０日
中国電力ネットワーク株式会社

当社作業中における建物火災の発生について（広島県府中市）

本日、福山ネットワークセンターサービス区域内において、低圧引込線※1の不具合を調査していたところ建物が焼失する電気火災が発生しました。

この火災により、当該地域のお客さまをはじめ近隣の皆さまに多大なご心配をおかけしましたことをお詫び申しあげます。

記

１．火災時刻　　２０２５年５月２０日（火）　１１時４０分頃　発生
　　１５時０７分　　鎮火

２．発生場所　　広島県府中市諸毛町（もろけちょう）

３．出火原因　　家屋への低圧引込線の支持点※2が脱落している連絡を受け、調査を実施していたところ、低圧引込線が短絡（ショート）したことで火花が発生し、建物に引火した。

４．被害状況　　建物への延焼範囲については調査中。
　　なお、人身被害はありません。

以　上

※１　電柱から家屋等へ電気を送る 100 ボルトまたは 200 ボルトの電線。
※２　引込線を支える(固定する)金具。