

2022年5月29日

中国電力ネットワーク株式会社

## 当社作業中における停電の発生について（岡山市）

本日、岡山東ネットワークセンターサービス区域内で発生した停電について、以下のとおりお知らせします。

このたびの停電により、ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

1. 発生日時 2022年5月29日（日）15時33分
2. 復旧日時 2022年5月29日（日）15時38分
3. 停電地域 岡山市北区牟佐<sup>むさ</sup>、下牧<sup>しもまき</sup>の一部
4. 停電お客さま数 約790戸
5. 停電原因 岡山市北区玉柏地内での配電線工事において、開閉器（スイッチ）の操作手順を誤ったため。

### ※開閉器とは

配電線の工事において、停電範囲を縮小させるために電柱上に取り付ける開閉器（スイッチ）。

以上