

平成14年6月6日  
中国電力株式会社

## 三隅発電所から流れ出た油の回収について

既にお知らせしておりますとおり、昨日(6月5日)、当社三隅発電所において約40リットルのタービン油が放水口の周辺海上に流出するという事故が発生いたしました。

流出した油については、海上保安部等と連絡をとりながら監視を行ってまいりましたが、本日、三隅発電所西隣に位置する須津(すづ)漁港への漂着が確認できており、漁港内の油の回収作業を以下のとおり行いました。

なお、本日の海上保安部の確認では外洋上に油膜は確認できなくなっています。  
このたびは、関係者の皆さまにご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

### 記

1. 回収日時 平成14年6月6日(木)16時15分～17時15分
2. 場所 須津(すづ)漁港内(三隅町大字岡見)  
(中国電力株式会社三隅発電所西隣)  
発電所所在地: 島根県那賀郡三隅町大字岡見1810番地
3. 作業内容 作業船1隻を用意し、漁港内に浮く油を吸着マットにより、海上ならびに陸上から回収しました。
4. 作業人員 30名
5. 油量 数リットル程度と思われます。

以上