

平成14年8月29日
中国電力株式会社

平成14年7月電灯電力需要実績

平成14年7月の需要実績は下記のとおりです。

		電 力 量 (百万 kWh)	対前年伸び率 (%)	《参考》 修正後伸び率 (%)		
特定規模需要以外の需要	電 灯	1,159	▲8.6	▲4.9		
	電 小	業 務 用	792	▲0.1	▲0.2	
		口	低 圧	223	▲12.5	▲8.7
			高 圧 A	383	▲0.0	▲0.1
			計	606	▲5.0	▲3.6
		高 圧 B	447	1.3	-	
	そ の 他	68	▲5.8	▲2.1		
	電 力 計	1,913	▲1.6	▲1.0		
	電灯・電力計	3,072	▲4.4	▲2.6		
	特定規模需要		1,442	8.1	-	
販売電力量合計		4,514	▲0.7	0.5		
《参考》大口再掲		1,832	6.5	-		

注1. 特定規模需要とは、特別高圧電線路(2万V以上)から受電し、使用最大電力が原則として2千kW以上のお客さまの需要。

2. 修正後伸び率は検針期間の長短による影響を修正したもの。

○平均気温 (福山測候所,単位:℃)

		本 年	平 年 差	前 年 差
6 月	上	23.5	2.6	1.9
	中	23.3	1.3	1.1
	下	21.1	▲1.9	▲3.3
	月	22.6	0.6	▲0.1
7 月	上	26.6	1.9	0.1
	中	26.8	0.8	▲0.1
	下	29.5	2.1	0.4
	月	27.7	1.6	0.1

《参考》平成14年度累計（14/4～14/7）

		電力量 (百万kWh)	伸び率 (%)	
特定規模 以外 の 需 要	電 灯	4,789	▲1.8	
	電 力	業 務 用	2,796	0.0
		小 低 圧	709	▲5.1
		高 圧 A	1,446	▲1.0
		口 計	2,149	▲2.4
	高 圧 B	1,574	▲1.5	
	そ の 他	942	▲5.6	
	電 力 計	6,861	▲1.4	
電 灯・電 力 計	11,650	▲1.6		
特定規模需要		5,487	5.4	
販売電力量合計		17,137	0.6	
《参考》大口再掲		6,859	3.8	

【7月の概況】

- 平成14年7月の販売電力量は、45億14百万kWh、対前年伸び率▲0.7%となり、3ヵ月ぶりに前年実績を下回った。
- 電灯は、検針期間が前年に比べ短かったことに加え、6月下旬の気温が前年に比べ低めに推移したことによる冷房需要の減少などから、対前年伸び率▲8.6%と前年実績を下回った。
業務用電力も、電灯と同様に冷房需要の減少などから、対前年伸び率▲0.1%と前年実績を下回った。

また、小口電力では、低圧電力が対前年伸び率▲12.5%、高圧電力Aが、対前年伸び率▲0.0%と、ともに前年実績を下回った。

《参考》大口電力産業別需要実績(平成14年7月)

産業用の大口電力は、化学が自家発からの切り替えにより引き続き高い伸びとなったことに加え、ウエイトの高い鉄鋼が生産増となったことなどから、対前年伸び率6.5%と4ヵ月連続で前年実績を上回った。

以上

《参考》大口電力産業別需要実績（平成14年7月）

		7月電力量 (千kWh)	伸び率 (%)	前年差 (千kWh)
鉱業計		13,809	▲9.4	▲1,432
製 造 業	パルプ・紙	45,168	13.2	5,251
	化学計	235,794	41.1	68,660
	窯業・土石	59,293	5.9	3,278
	鉄鋼計	492,951	4.6	21,645
	非鉄金属	105,179	3.9	3,935
	機械計	399,332	1.5	5,847
	その他製造	251,356	2.3	5,763
	製造業計	1,589,073	7.8	114,379
その他		228,571	▲0.5	▲1,184
合計		1,831,453	6.5	111,763