

平成18年8月23日  
中国電力株式会社

### 神戸製鋼所長府製造所への送電再開について

8月18日以降、ケーブル故障により株式会社神戸製鋼所長府製造所への送電がストップしておりましたが、当社下関発電所から直接送電線を架設する方法で、本日午前5時32分に一部仮復旧しましたので、お知らせします。

なお、9月初めには全量の送電を再開できる見込みです。

以上

#### 【参考】

送電ケーブルの故障に伴う停電事故および作業員の負傷について(平成18年8月18日)

### 送電ケーブルの故障に伴う停電事故および作業員の負傷について

本日深夜1時10分ごろ、下関市にある特別高圧のお客さまへの送電線故障調査のため、当社社員2名が現地に出向き確認作業を行っていた最中に、ケーブルが焼損し停電が発生しました。ケーブルが故障した原因は調査中です。

また、その際、当社社員2名が負傷(1名は軽度の火傷、もう1名は重度の火傷)し、各々病院に搬送され治療を行っています。

以上