

今夏の需給見通しについて

今夏の最大電力（最大3日平均電力）は、気温が平年並み^(注1)の場合、1,207万kW（対前年伸び率0.3%）と想定しています。

これに対して、供給力は下表のとおり1,338万kWを計画しており、供給予備力131万kW（供給予備率10.8%）を確保し、安定した供給ができる見込みです。

【今夏の電力需給バランス（発電端^(注2)）】 (単位:万kW, %)

		20年度 (計画)	19年度 (実績)
最大電力 (A)		1,207	1,204
供給力	水力	202	208
	火力	684	707
	原子力	128	128
	他社受電他	324	289
	合計 (B)	1,338	1,332
供給予備力 (C=B-A)		131	128
供給予備率 (D=C/A*100)		10.8 [*]	10.7 [*]

※四捨五入の関係で一致しない。

(注1) 平年並みの気温：

最大3日平均電力発生日の発生時刻気温の過去10年平均 33.7℃

(注2) 発電端：

発電所において発生した電力を発電端電力という。発電端電力からその発電所内で使用される電力を差引いた、実際に送り出される電力を送電端電力という。

なお、本データの合計供給力は、自社発電電力と他社受電電力の総和となる。

○過去の最大3日平均電力実績（発電端）

（単位：万kW，％）

年 度	H14	H15	H16	H17	H18	H19
最大3日 平均電力	1,139	1,100	1,155	1,144	1,184	1,204 (過去最高)
対前年比	96.8	96.5	105.1	99.0	103.4	101.7

○過去の1日最大電力実績（発電端）

（単位：万kW，％）

年 月 日	H14.8.9	H15.8.22	H16.7.30	H17.8.19	H18.8.8	H19.8.17
1日最大 電力	1,149	1,120	1,158	1,150	1,192	1,229 (過去最高)
対前年比	95.7	97.5	103.3	99.3	103.6	103.1

○最近の出水率^(注)

（単位：％）

	4月	5月	6月
出 水 率	114.4	83.6	98.1

(注) 出水率：

当該期間の水力可能発電電力量を過去30カ年平均の水力可能発電電力量で除し、百分率で示したもので、100%を境に豊水・渇水の程度を表す。