



報道資料

平成20年8月26日
中国電力株式会社

平成20年7月電灯電力需要実績

平成20年7月の需要実績は下記のとおりです。

		電力量 (百万kWh)	対前年伸び率 (%)	《参考》 修正後伸び率 (%)	
特定規模需要以外の需要	電 灯	1,341	4.4	3.6	
	電	低 圧	185	1.3	1.0
		その他	44	▲5.5	▲6.0
		電力計	229	▲0.0	▲0.4
	電灯・電力計		1,570	3.7	3.0
特定規模需要	業務用	949	0.2	—	
	産業用	2,752	5.5	5.5	
	特定規模需要計	3,701	4.1	4.1	
販売電力量合計		5,271	4.0	3.8	
《参考》大口再掲		2,351	6.8	—	

注1. 特定規模需要とは、特別高圧電線路または高圧電線路から受電し、契約電力が原則として50kW以上のお客さまの需要。

注2. 修正後伸び率は検針期間の長短による影響を修正したもの。

○平均気温 (広島地方気象台, 単位: °C)

		本 年	平年差	前年差
6月	上	21.3	▲0.6	▲0.1
	中	23.2	0.2	0.1
	下	23.5	▲0.2	▲2.2
	月	22.7	▲0.1	▲0.7
7月	上	26.4	0.9	2.1
	中	28.8	2.0	3.8
	下	30.2	2.0	2.5
	月	28.5	1.6	2.8

《参考》平成20年度累計(20/4~20/7)

		電力量 (百万kWh)	
特定規模需要以外の需要	電 灯	5,461	
	電	低 圧	584
		その他	223
		電力計	807
	電灯・電力計		6,268
特定規模需要	業務用	3,473	
	産業用	10,281	
	特定規模需要計	13,754	

【 7月の概要 】

- 平成20年7月の販売電力量は、52億71百万kWh、対前年伸び率4.0%と、3ヵ月連続で前年実績を上回り、7月の実績として過去最高となった。^(※)

- 電灯は7月の気温が高めに推移したことによる冷房需要の増加などから、対前年伸び率4.4%と前年実績を上回った。
 低圧電力は対前年伸び率1.3%、業務用電力は対前年伸び率0.2%となった。

《参 考》大口電力

産業用の大口電力は、機械や鉄鋼がプラスの伸びとなったことなどから、対前年伸び率6.8%となり、36ヵ月連続で前年実績を上回った。

※ 大口電力は、単月の実績として過去最高となった。

《参考》大口電力産業別需要実績（平成20年7月）

		7月電力量 (千kWh)	伸び率 (%)	前年差 (千kWh)
鉱業計		12,869	0.9	109
製 造 業	パルプ・紙	56,904	12.2	6,190
	化学計	333,813	4.2	13,432
	窯業・土石	69,135	▲5.8	▲4,275
	鉄鋼計	600,569	5.6	32,084
	非鉄金属	151,039	3.2	4,630
	機械計	547,181	8.1	40,975
	その他製造	328,544	14.1	40,677
	製造業計	2,087,185	6.8	133,713
その他		250,828	6.6	15,627
合計		2,350,882	6.8	149,449

		最近の伸び率 (%)					
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
鉱業計		▲0.9	4.4	▲3.1	3.4	▲2.9	▲6.3
製 業	パルプ・紙	7.4	17.9	17.7	12.4	14.1	23.1
	化学計	4.1	9.8	5.3	▲8.3	0.3	25.6
	窯業・土石	3.0	12.5	▲1.0	▲3.4	45.7	22.2
	鉄鋼計	3.6	6.4	3.3	4.4	7.4	6.0
	非鉄金属	5.6	8.5	▲1.3	1.3	12.2	9.7
	機械計	6.2	10.1	2.1	5.4	▲0.6	0.6
	その他製造	3.2	9.3	0.5	5.7	4.1	6.6
	製造業計	4.5	9.0	2.8	2.3	5.8	8.7
	その他	1.6	8.1	2.6	2.9	2.4	1.3
合計		4.1	8.9	2.7	2.3	5.4	7.8

支社別需要実績

(平成20年7月)

項目 支社	電力量 (千kWh)	対前年伸び率 (%)	《参考》 大口電力伸び率 (%)
鳥取	317,511	2.6	7.1
島根	428,429	3.5	7.8
岡山	1,657,504	8.1	13.5
広島	1,763,044	2.2	2.8
山口	1,104,050	1.6	1.5
計	5,270,538	4.0	6.8

(注) 旧広島支社は、平成19年6月28日付けで本社に統合されましたが、データのカバーする範囲に変更はありません。