

今夏の需給見通しについて

今夏の需給見通しについては、本年4月23日に国へ報告した数値から現状で変更ありません。

【電力需要】

今夏の最大電力（1日最大電力）は、2010年猛暑並みの気温^(注1)の場合で、1,182万kW、平年並み気温^(注2)の場合で1,143万kWと想定しています。

【供給力】

原子力が稼動しないとの前提において、他電力への融通送電後の供給力は、2010年猛暑並みの気温の場合で、7月は1,233万kW、8月は1,235万kW、平年並み気温の場合で、7月は1,230万kW、8月は1,233万kWを確保する見通しです。

【供給予備率】

上記の電力需要、供給力における供給予備率は、2010年猛暑並みの気温の場合で、7月は4.3%、8月は4.5%、平年並み気温の場合で、7月は7.6%、8月は7.9%と見込んでいます。

当社は、今夏もお客さまに安定して電気をお届けできるよう、全力で取り組んでまいります。

【今夏の電力需給バランス（発電端^(注3)）】

（単位：万kW、%）

		2010年猛暑並みの気温の場合		平年並み気温の場合	
		7月	8月	7月	8月
最大電力(A)		1,182	1,182	1,143	1,143
供給力	原子力	0	0	0	0
	火力	1,045	1,070	1,045	1,070
	水力	54	49	54	49
	揚水	165	165	162	162
	地熱等	4	4	4	4
	融通等	▲35	▲52	▲35	▲52
合計※(B)		1,233	1,235	1,230	1,233
供給予備力(C=B-A)		51	53	87	90
供給予備率(D=C/A*100)		4.3	4.5	7.6	7.9

※ 四捨五入の関係で一致しない場合がある。

(注1) 猛暑並みの気温：

最大3日平均電力発生日の発生時刻気温の2010年実績 34.6℃

(注2) 平年並みの気温：

最大3日平均電力発生日の発生時刻気温の過去10年平均 33.8℃

(注3) 発電端：

発電所において発生した電力を発電端電力という。発電端電力からその発電所内で使用される電力を差引いた、実際に送り出される電力を送電端電力という。

以上

○ 過去の1日最大電力実績（発電端）

（単位：万kW，％）

年 度	H18	H19	H20	H21	H22	H23
1日最大電力	1,192	1,229 (過去最高)	1,201	1,071	1,201	1,083
対前年比	103.6	103.1	97.8	89.2	112.1	90.2

○ 過去の最大3日平均電力実績（発電端）

（単位：万kW，％）

年 度	H18	H19	H20	H21	H22	H23
最大3日 平均電力	1,184	1,204 (過去最高)	1,196	1,059	1,191	1,070
対前年比	103.4	101.7	99.4	88.5	112.4	89.8